



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. \_\_\_\_\_ / P- 11259 Allegati: 1  
(da citare nella risposta)

Alessandria, \_\_\_\_\_

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive  
del Comune di PONTECURONE

e, p.c.

Al Sig. XIAORONG CHEN  
c/o MILIARDO YIDA S.R.L.  
S.S. 10 - LOCALITA' SOLISTA S.N.C.  
15055 PONTECURONE  
miliardoyida@legalmail.it

Alla Provincia di Alessandria  
Direzione Ambiente e Pianificazione  
protocollo.ambiente@  
cert.provincia.alessandria.it

Al Sig. Sindaco del Comune di  
15055 PONTECURONE

**Oggetto: Certificato di Prevenzione Incendi**

Ditta: MILIARDO YIDA S.R.L.

Titolare: CHEN XIAORONG

Indirizzo: S.S. 10 - LOCALITA' SOLISTA S.N.C. 15055 - PONTECURONE

Segnalazione Certificata n.5734 del 08.05.2015

Attività: Depositi di carta, cartoni e simili, quantità > 50.000 kg; Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg; Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc; ;

Allegato I al DPR 151/2011 n°: 34.2.C, 44.2.C, 13.1.A

Con riferimento all'oggetto,

- visto il progetto approvato con nota prot. n. 13856 del 18/12/2014;
- vista la Segnalazione Certificata n. 5734 del 08.05.2015;
- visto l'esito del verbale di sopralluogo con esito positivo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 06/07/2015, riportato in allegato;
- viste le integrazioni prodotte in data 7/9/2015 in riscontro alla nota prot. n. 9142 del 23/7/2015,

si attesta


**il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, nei pareri del Comando oltre che le limitazioni i divieti e le prescrizioni riportate nel verbale allegato. Si richiamano altresì gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso di modifiche di lavorazione o di strutture, di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate dovranno essere avviate nuovamente, secondo il caso, le procedure previste dagli art. 3, comma 1 o art.4 comma 6 del DPR 151/2011.

Si richiama infine l'obbligo di presentare l'attestazione periodica di conformità di cui all'art.5 del DPR 151/11 entro il 08/05/2020.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
ING. CIRO BOLOGNESE



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
ING. MARIANO GUARNERA





*Ministero dell'Interno*  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI  
ALESSANDRIA**

**Verbale di sopralluogo di Prevenzione Incendi del 06/07/2015**

- Progetto approvato con nota prot. n. 13856 del 18/12/2014
- Segnalazione certificata di inizio attività n.5734 del 08.05.2015

**MILIARDO YIDA S.R.L.**

**Oggetto:** Stabilimento per la cernita di plastica e carta

**Titolare:** CHEN XIAORONG

**Ubicazione:** PONTECURONE, S.S. 10 - LOCALITA' SOLISTA S.N.C.

**Attività comprese nell'elenco allegato al DPR 151/2011:**

- 34.2.C: Depositi di carta, cartoni e simili, quantità > 50.000 kg;
- 44.2.C: Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg;
- 13.1.A: Distributori di carburanti liquidi (P.I. > 65 °C), tramite contenitori < 9 mc;

**Impianti e attrezzature che presentano pericolo d'incendio o esplosione:**

- Impianto per la movimentazione e la cernita di carta e plastica

**Sostanze che presentano pericolo d'incendio o esplosione:**

- 125.000 kg di plastica;
- 125.000 kg di carta;
- 3180 litri di gasolio in contenitore-distributore per alimentazione mezzi non circolanti su strada.

**Impianti di protezione attiva:**

- Impianto di rivelazione e allarme incendi;
- Impianto di illuminazione di emergenza;
- Rete idranti:
  - Protezione interna secondo UNI 10779 con idranti UNI 45;
  - Protezione esterna secondo UNI 10779;
  - N. 1 Attacchi VV.F.;
  - Tipo di alimentazione: singola secondo UNI 12845 ;
  - Prestazioni idrauliche: Livello 2 secondo UNI 10779.

**Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco:**

- Sistema protettivo antincendio di tipo intumescente applicato alla scala e alle strutture portanti dell'impianto di cernita materiali (R60).

**Mezzi di estinzione portatili**

- Estintori carrellati:
  - n.2 con capacità estinguente pari a A-IIB -C secondo UNI EN 1866 ovvero A-B2-C secondo UNI 9492;

- n.1 carrello di liquido schiumogeno da 200 litri.
- Estintori portatili:
  - N.1 a polvere da Kg.6 o equivalente ogni 150 m<sup>2</sup> di superficie in pianta;
  - N.1 a polvere da Kg 6 a protezione della centrale termica;
  - N.3 a polvere da Kg 6 a protezione del contenitore-distributore di gasolio.

**Limitazioni, divieti e prescrizioni di esercizio:**


- Inviare al Comando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio entro il 8/5/2020, ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011;
- Controllare il carico di incendio in tutti i compartimenti ai valori previsti in progetto;
- Garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art.3.2 del DM 9/3/2007;
- Assicurare le condizioni di stoccaggio dei materiali riportate nell'impegnativa progettuale e comunque in modo da non intralciare i percorsi di esodo e non ridurre le superfici di aerazione disponibili;
- Effettuare la ricarica dei carrelli elevatori all'aperto;
- Mantenere il soppalco e gli spogliatoi liberi da materiale combustibile;
- Garantire il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del DM 10/3/98 ed in particolare:
  - Garantire con cadenza quinquennale l'aggiornamento dell'informazione e della formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare in caso di incendio in conformità con le disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 (G.U. - Serie Generale n.8 del 11.1.2012);
  - Effettuare le esercitazioni antincendio di cui al punto 7.4 dell'Allegato VII al DM 10/03/98 con periodicità almeno annuale;
  - Garantire nr.2 addetti antincendi contemporaneamente presenti sul posto in conformità a quanto determinato dal titolare dell'attività ai sensi dell'art.43 comma 3 del D.Lgs. 81/08;
  - Garantire l'aggiornamento della formazione degli addetti antincendi in conformità a quanto previsto dall'art.37, comma 9 D.Lgs. 81/08;
  - Effettuare l'aggiornamento nel tempo del numero minimo di addetti antincendi contemporaneamente presenti in stabilimento secondo i principi generali di cui all'art.18 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 81/08;
  - Garantire la sorveglianza, i controlli periodici e gli interventi di manutenzione di cui all'Allegato VI del DM 10/03/1998 inerenti i sistemi, i dispositivi, gli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio con la periodicità di seguito indicata:
    - Sorveglianza (All.VI DM 10/03/98): secondo regolamento interno di sicurezza (art. 2.1 lett. B Allegato II DM 10/03/1998 - artt.18 lettera f) D.Lgs. 81/08;
    - Controlli periodici: semestrale (punti 4.1.3 Allegato IV D.Lgs. 81/08 e 6.2 All.VI DM 10/03/1998);
    - Manutenzione: secondo indicazioni del fabbricante e/o della regola dell'arte (Art.15 lettera z D.Lgs. 81/08);
  - Garantire il controllo periodico degli impianti elettrici in conformità alla Guida CEI 64-14, o altro riferimento tecnico equivalente, con periodicità non superiore a 3 anni per gli impianti ordinari e a 6 mesi per l'alimentazione dei servizi di sicurezza;
  - Garantire la manutenzione dell'impianto termico almeno una volta l'anno secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI così come previsto all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993);
  - Annotare sul registro di cui all'art.30 comma 2 del D.Lgs. 81/08 l'avvenuta effettuazione delle attività gestionali di cui agli artt. 37, 64, 71, 80 comma 3bis, 294 bis;
- Garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio e delle ipotesi progettuali alla base del documento di classificazione delle aree a rischio di esplosione;
- Attivare, secondo il caso, le procedure previste dall'art. 3, comma 1 o dall'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 per la realizzazione di modifiche delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, comportanti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

ESITO DELLA VISITA TECNICA

- si attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l'attività
- in relazione alle difformità riscontrate, con la nota allegata, avente pari protocollo, vengono comunicati all'interessato i provvedimenti che il caso richiede, finalizzati a conformare l'attività alla normativa antincendio

Data: 06/07/2015

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
ING. CIRO BOLOGNESE



Data: \_\_\_\_\_



visto  
IL COMANDANTE PROVINCIALE  
ING. MARIANO S. GUARNERA



RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI prot. n. 9142 del 23.7.2015

- viste le integrazioni prodotte in data 19.2015, si attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l'attività
- con la nota allegata viene comunicato all'interessato e alle Autorità competenti la conclusione del controllo con esito negativo.

NOTE:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data: 8.1.2016

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
ING. CIRO BOLOGNESE



Data: \_\_\_\_\_



visto  
IL COMANDANTE PROVINCIALE  
ING. MARIANO S. GUARNERA

